

XBK-KABEL Xaver Bechtold GmbH	<h1>Installationshinweis</h1>		Seite 1 von 1
Dokumentenort: X:\verkauf\Produkt-und Lieferinformationen ab Febr 04\Installationshinweis Leuchten 15.05.2012.doc			
Version: B-001	Erstellt von : Seyfried	Gedruckt am: 15.05.2012 16:34	Speicherdatum: 15.05.2012

[Installationshinweis bei Verwendung von Kabel und Leitungen in Leuchtmitteln](#)

Kabel und Leitungen sind bei Verwendung/Verdrahtung in Leuchten vor UV-Strahlung und Wärme zu schützen.

Grundsätzlich müssen die freigelegten Adern durch einen [UV-beständigen Kabelschuttschlauch](#) abgedeckt/geschützt werden. Falls dies nicht beachtet wird kann eine Zersetzung der Isolierung auftreten. (Siehe DIN VDE 0298-3:2006-06). Eine Gewährleistung ist in diesem Fall generell ausgeschlossen.

XBK-KABEL